

Cupolux AG
Allmendstrasse 92
8041 Zürich

Auftrag 827362
Kunden-Nr. 701-58505.4
Datum 08.08.2012
Betrifft Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Suva
Fluhmattstrasse 1
6002 Luzern

Roland Richli
Direktwahl 041 419 5767
Direktfax 041 419 5886
roland.richli@suva.ch

**Bestätigung Durchbruchsisicherheit
Oblicht: Cupolux multiperform Oblicht**

Sehr geehrte Damen und Herren

Den Prüfbericht betreffend der Durchbruchsisicherheit des Produktes "Cupolux multiperform Oblicht" wurde durch unseren Mitarbeiter Roland Richli geprüft.

Gemäss Prüfbericht wurde die dynamische Belastungsprobe (1200 Joule-Test) gemäss folgender Norm durchgeführt:

- In Anlehnung an die Norm SN EN 14963:2006 und SN EN 1873:2005

Dabei wurde überprüft ,wie sich das Produkt mit der folgenden Typenbezeichnung unter der Einwirkung veränderlicher Lasten verhält.

- Typenbezeichnung:
Cupolux multiperform
NGR 116 x 116cm
Verglasung: Typ HR++ SGG Climaplust Ultra N 33.2/15/4

Das Produkt "Cupolux mulitperform Oblicht" wurde dem Belastungstest gemäss den geltenden Normen unterzogen. Das Produkt hat die Belastungstests gemäss Prüfbericht (1200 Joule-Test) bestanden.

Das Oblicht "Cupolux multiperform Oblicht" kann somit das Durchstürzen einer Person durch das Oblicht langfristig und dauerhaft verhindern.

Auftrag 827362

Seite 2/2

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Suva Luzern, Arbeitssicherheit
Bereich Bau



Roland Richli